



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة : مراقبة جودة المياه في المسابح الترفيهية والعلاجية					رمز السياسة:
MOH	POL	D	EH	14	
عدد الصفحات: 6					الطبعة: الثانية

الوحدة التنظيمية: مديرية صحة البيئة

الجهة المعنية بتنفيذ السياسة : العاملون في أقسام الرقابة على المياه في مديرية صحة البيئة ومديريات الصحة في المحافظات

الإعداد: مديرية صحة البيئة	التوقيع:	تاريخ الإعداد: ٢٠٢٥/٨/٢١
القسم / اللجنة: قسم رقابة مصادر وشبكات المياه والصرف الصحي	التوقيع:	تاريخ التدقيق: ٢٠٢٥/٨/٢١
التدقيق والمراجعة من قبل مدير الجهة المعدة:	التوقيع:	تاريخ تدقيق ضبط الجودة: ٢٠٢٥/٨/٢١
التدقيق من ناحية ضبط الجودة:	التوقيع:	تاريخ الاعتماد: ٢٠٢٥/٨/٢١
مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة	التوقيع:	
الاعتماد: الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية	التوقيع:	

ختم الاعتماد

تتم مراجعة السياسة كل سنتين على الأقل من تاريخ اعتماد آخر طبعة :		
رقم الطبعة	تاريخ الاعتماد	مبررات مراجعة السياسة

ختم النسخة الاصلية





وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة : مراقبة جودة المياه في المسابح الترفيهية والعلاجية					رمز السياسة:
MOH	POL	D	EH	14	
عدد الصفحات: 6					الطبعة: الثانية

موضوع السياسة:

مراقبة جودة المياه في المسابح الترفيهية والعلاجية ونوعية المياه المستخدمة فيها من الناحية الجرثومية والكيمائية.

الفئات المستهدفة:

1. الكوادر العاملة في مجال الرقابة على المياه.
2. القطاع العام: وزارة السياحة والآثار، وزارة التربية والتعليم.
3. أصحاب المنشآت الاقتصادية الخاصة: الفنادق، المدارس، الأندية الرياضية.

الهدف من السياسة / المنهجية:

1. توحيد المرجعيات الفنية النازمة لعمل القائمين على البرامج الرقابية على المسابح الترفيهية والعلاجية.
2. الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي الأماكن الترفيهية العامة في المملكة.
3. رصد أي مخاطر ترتبط بمياه برك السباحة قد تشكل خطورة صحية على المواطنين.
4. التأكد من تطبيق الاشتراطات وإجراءات السلامة العامة على المسابح العامة.

التعريفات:

1. المواصفة القياسية الأردنية لمياه برك السباحة رقم 1562 / 2004: هي مواصفة قياسية أردنية اعتمدت كقاعدة فنية إلزامية التطبيق وتختص بالاشتراطات التشغيلية والصحية لمياه برك السباحة.
2. البرك العامة للسباحة: أحواض مائية ملحقة بفندق أو نُزل أو مجمع سكني أو نادي ترفيهي.
3. فترة التدوير: الفترة اللازمة لتمرير كامل مياه البركة عبر نظام الترشيح.
4. التلوث: أي تجاوز في قيم الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو الميكروبيولوجية أو الإشعاعية ذات التأثير السلبي على صحة الإنسان.
5. التطهير: عملية التخلص من الميكروبات المُمرضة والميكروبات الدالة على التلوث من خلال استخدام المطهرات مثل الكلور أو ثاني أكسيد الكلور أو الأشعة فوق البنفسجية أو الأوزون أو أي مطهرات معتمدة من قبل الجهات الرسمية المختصة.
6. الجهة التشغيلية: الجهة المعنية ببرك السباحة الملحقة بالفندق أو النُزل أو مجمع سكني أو نادي ترفيهي.



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة : مراقبة جودة المياه في المسابح الترفيهية والعلاجية					رمز السياسة:
MOH	POL	D	EH	14	
عدد الصفحات: 6					الطبعة: الثانية

7. الجهة الرقابية: الجهة التي تقوم بتنفيذ البرامج الرقابية على برك السباحة وإعطاء التراخيص.

المسؤوليات:

1. مديريات الصحة: الكشف الصحي على مياه برك السباحة في حال الترخيص لأول مرة أو المتابعات الدورية وجمع عينات المياه والوثائق المطلوبة الخاصة بالمعاملة وتجديد تراخيص المسابح سنوياً.
2. مديرية صحة البيئة:

- 2.1 استلام معاملة المسابح لغايات الترخيص الصحي متضمناً الوثائق المطلوبة الخاصة بالمعاملات لدراساتها وإجراء كشف مشترك مع مديرية الصحة المعنية لمنحهم الترخيص الصحي المطلوب من عدمه (كتاب موقع من معالي وزير الصحة).
- 2.2 عمل التقارير الدورية:
 - 2.2.1 التقرير الشهري لنتائج الفحوصات الجرثومية والروتينية والتفصيلية لعينات مياه المسابح العامة ومساح المياه المعدنية الحارة.
 - 2.2.2 التقرير السنوي لنتائج الفحوصات الجرثومية لعينات مياه المسابح ومساح المياه المعدنية الحارة.

الأدوات:

1. نماذج الكشوفات الميدانية: نموذج كشف عن المسابح العامة.
2. أجهزة فحوصات المياه الميدانية:
 - 2.1 جهاز فحص فائض الكلورين.
 - 2.2 جهاز فحص الحموضة (PH).
 - 2.3 جهاز فحص العكارة.



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة : مراقبة جودة المياه في المسابح الترفيهية والعلاجية					رمز السياسة:
MOH	POL	D	EH	14	
عدد الصفحات: 6					الطبعة: الثانية

الإجراءات:

أولاً: الإجراءات الواجب اتباعها عند ترخيص مسبح ترفيهي أو علاجي عام:

1. الإجراء المتبع للحصول على الخدمة من قبل صاحب العلاقة: يقوم صاحب العلاقة بتقديم استدعاء إلى مديرية الصحة المعنية للحصول على الموافقة على الترخيص ويرفق به الوثائق الرسمية التالية:
 - 1.1 كتاب موجه من أمانة عمان أو أي بلدية أو أي جهة معنية بالموضوع إلى مديريات الصحة لطلب الموافقة على إقامة المسبح وبيان الرأي.
 - 1.2 موافقة الدفاع المدني.
 - 1.3 سجل واسم تجاري لصاحب العلاقة.
 - 1.4 شهادة عدم محكومية لصاحب المنشأة.
2. الإجراء المتبع من قبل الجهة الرسمية:
 - 2.1 يتم إجراء كشف ميداني مبدئي من قبل مديرية الصحة المعنية وفق الاختصاص الإداري بعد إحضار كافة الوثائق المطلوبة من قبل صاحب العلاقة.
 - 2.2 في حال استيفاء الشروط الصحية ومتطلبات القاعدة الفنية رقم 2004/1562 يتم مخاطبة مديرية صحة البيئة لإجراء كشف مشترك ميداني مع المديرية المعنية.
 - 2.3 في حالة عدم استيفاء الشروط الصحية ومتطلبات القاعدة الفنية رقم 2004/1562 يتم مخاطبة المديرية المعنية بعدم الموافقة والإيعاز لصاحب العلاقة بتلافي السلبات.
 - 2.4 في حال استكمال صاحب العلاقة كافة الأمور المطلوبة لغايات ترخيص المسبح وتطبيق المتطلبات الصحية الواردة في المواصفة القياسية رقم 2004/1562 والاشتراطات وإجراءات السلامة العامة في المسابح الصادرة بموجب كتاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 104-28688/10 تاريخ 28/8/2012 يُعطى صاحب العلاقة الترخيص الصحي المطلوب.

ثانياً: إجراءات البرنامج الرقابي ما بعد ترخيص المسبح وفقاً لما يلي:

1. تقوم مديرية صحة البيئة وبناءً على برنامج شهري بعمل زيارات ميدانية للمسبح وبالتنسيق مع مديريات الصحة المعنية لغاية:



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة : مراقبة جودة المياه في المسابح الترفيهية والعلاجية					رمز السياسة:					
					<table><tr><td>MOH</td><td>POL</td><td>D</td><td>EH</td><td>14</td></tr></table>	MOH	POL	D	EH	14
MOH	POL	D	EH	14						
عدد الصفحات: 6					الطبعة: الثانية					

- 1.1 التأكد من سلامة أنظمة الفلاتر المستخدمة لمياه برك السباحة وجمع العينات وتحليلها للتأكد من صلاحيتها من النواحي البكتريولوجية.
 - 1.2 رصد أية مخاطر صحية ترتبط بمياه برك السباحة والتي من الممكن أن تشكل خطورة على نوعية المياه البكتريولوجية وسلامتها.
 - 1.3 تحديد الإجراءات التصويبية اللازمة لتحسين كفاءة نوعية المياه المستخدمة في برك السباحة وإدارتها والإشراف عليها.
 - 1.4 التأكد من صلاحية المياه المفطرة المستخدمة في برك السباحة.
 - 1.5 التأكد من عمل سجلات يومية لقياس فائض الكلورين والأس الهيدروجيني والعكارة لمياه برك السباحة ومدى مطابقتها لمحددات المواصفة القياسية الأردنية رقم 2004/1562.
 - 1.6 التقيد بأسس نقل واستلام عينات المياه جرثومياً المأخوذة من برك السباحة وفقاً للدلائل الإرشادية الصادرة بهذا الخصوص من قبل فنيي الصحة العامة العاملين في مجال المسابح.
 2. يقوم فنيو الصحة العامة في مديريات الصحة المعنية بالكشوفات الصحية الدورية على المسابح التابعة لمديرية الصحة ذات الاختصاص في المحافظات، حيث يتم تقييم تلك المسابح وأخذ عينات من مياه المسابح وفحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من الملوثات البيولوجية والمتسببة بالأمراض وذلك حسب المواصفة القياسية للمسابح، وإرسالها ضمن تقارير شهرية لقسم رقابة مصادر وشبكات المياه والصرف الصحي.
 3. تقوم مديرية صحة البيئة بعمل تقرير شهري شامل لجميع مديريات الصحة في المملكة يتضمن الفحوصات الجرثومية الروتينية والتفصيلية لعينات مياه المسابح العامة ومسابح المياه المعدنية الحارة.
 4. في حالة مخالفة عينات مياه المسابح للمواصفة القياسية لبرك السباحة 2004/1562 أو وجود سلبيات لها على الصحة والسلامة العامة يتم مخاطبة الجهات المعنية من قبل مديريات الصحة وفقاً لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008.
- ***** لغايات فهم وتطبيق هذه السياسة فإن جميع المصطلحات والألفاظ الواردة بصيغة الجمع تحمل نفس المعنى لصيغة الفرد وجميع الألفاظ الواردة بصيغة المذكر تحمل نفس المعنى لصيغة المؤنث *****



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة : مراقبة جودة المياه في المسابح الترفيهية والعلاجية	رمز السياسة:
عدد الصفحات: 6	الطبعة: الثانية

النماذج / المرفقات:

- نموذج الكشف الميداني على المسابح العامة.

مؤشرات الأداء:

- نسبة الإنجاز إلى القيم المستهدفة لبرنامج مراقبة جودة المسابح الترفيهية.

المراجع:

1. قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.
2. المواصفة القياسية لمياه برك السباحة رقم 1562 / 2004.
3. الاشتراطات وإجراءات السلامة العامة في المسابح الصادرة بموجب كتاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 28688/10-104 تاريخ 2012/8/28
4. قانون الرقابة والتفتيش عن الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017.

وزارة الصحة
أ- نموذج كشف على المسابح العامة

● معلومات عامة:

١. اسم المسبح حسب الترخيص:
٢. الموقع:
٣. تاريخ الكشف:
٤. الترخيص الصحي للمسبح: - موجود - غير موجود
٥. عدد برك السباحة:
٦. مصدر المياه المغذي للبركة - شبكة سلطة المياه
٧. بركة السباحة: - مكشوفة - مغلقة
٨. مصدر آخر (يذكر اسمه):

● الاشتراطات العامة:

١. هل يوجد مشرف أو فني مسؤول على المسبح: - نعم - لا
٢. هل يوجد حواف حادة في البركة أو حواف بارزة: - نعم - لا
٣. هل بركة السباحة مبطنة ببلاط سيراميك مانع للانزلاق: - نعم - لا
٤. هل المنطقة الخارجية المحيطة ببركة السباحة مبطنة ببلاط مانع للانزلاق: - نعم - لا
٥. هل يوجد إشارات على حواف بركة السباحة للدلالة على تفاوت درجة العمق: - نعم - لا
٦. هل يوجد للبركة مكان للدخول والخروج ومنظمة ضمن الموقع: - نعم - لا
٧. هل يوجد مصارف أرضية حول بركة السباحة للتخلص من مياه النظافة: - نعم - لا
٨. هل يوجد لوحة إرشادية عند مدخل البركة بشكل واضح وبارز: - نعم - لا
٩. هل مياه السباحة نظيفة ساعة الكشف: - نعم - لا
١٠. هل أرضية وجوانب بركة السباحة نظيفة ساعة الكشف: - نعم - لا
١١. هل المنطقة الخارجية المحيطة ببركة السباحة نظيفة ساعة الكشف: - نعم - لا
١٢. هل يوجد أحواض لتطهير الأقدام حول بركة السباحة وبعدد كافي: - نعم - لا
١٣. هل يوجد مادة مطهرة داخل أحواض تطهير الأقدام: - نعم - لا
١٤. هل لوحظ وجود أشخاص بملابس عادية غير مخصصة للسباحة يقومون بالسباحة ساعة الكشف: - نعم - لا
١٥. هل تم مشاهدة أشخاص مصابين بأمراض أو تقرحات يقومون بالسباحة ساعة الكشف: - نعم - لا
١٦. هل يوجد فلاتر ترشيح رملية بعدد يتناسب مع كمية المياه المخصصة للسباحة: - نعم - لا
١٧. في المرافق الصحية الخاصة ببركة السباحة؛ هل يوجد:
 - أ- مغاسل مزودة بمياه صالحة:
 - ب- صابون سائل أو جاف لغسل الأيدي:
 - ج- دوشات مزود بمياه صالحة:
 - د- غرف لغيار الملابس:
 - هـ- خزائن لحفظ الملابس:
 - و- مراحيض:
١٨. هل يوجد (سلّم / سلالم) من الستانلس ستيل مانع للانزلاق ومثبت جيداً: - نعم - لا
١٩. هل لوحظ أن غرفة الفلتر بحاجة إلى صيانة ومعالجة رطوبة: - نعم - لا
٢٠. هل لوحظ تسرب مياه من محابس الفلاتر تشكل خطر على الصحة العامة: - نعم - لا
٢١. هل تم مشاهدة زوائد غير ضرورية حول بركة السباحة أو في غرفة الفلتر: - نعم - لا
٢٢. هل تتوفر مواد مخصصة لمعالجة الطحالب الموجودة على جوانب البركة: - نعم - لا
٢٣. هل تم مشاهدة تواجد للطحالب على حواف البركة: - نعم - لا
٢٤. هل تم توفير مكان مناسب لحفظ المواد الكيماوية بعيداً عن مرطبات البركة: - نعم - لا
٢٥. هل يوجد وسائل يدوية أو آلية لإزالة الشوائب من مياه بركة السباحة: - نعم - لا
٢٦. هل يوجد منقذ مخصص لبركة السباحة حاصل على شهادة إنقاذ من المجلس الأعلى للشباب: - نعم - لا
٢٧. هل يتناسب عدد المنقذين مع حجم البركة وكمية المياه الموجودة بها: - نعم - لا
٢٨. هل تم مشاهدة المنقذ موجود حول البركة ساعة إشغالها: - نعم - لا
٢٩. هل يوجد معدات إنقاذ مخصصة لبركة السباحة: - نعم - لا
٣٠. هل تتوفر صندوق للإسعافات الأولية: - نعم - لا

٣١. هل تم إصدار الشهادات الصحية لجميع العاملين في مجال برك السباحة: - نعم - لا

• الاشتراطات التشغيلية:

١. هل يتناسب حجم بركة السباحة مع عدد السابحين: - نعم - لا
٢. هل يتم تدوير مياه بركة السباحة بما يتناسب مع نوع البركة: - نعم - لا
٣. هل يوجد جهاز كلورة أوتوماتيكي لتطهير مياه السباحة: - نعم - لا

• الاشتراطات النوعية:

١. هل يوجد جهاز حرارة لقياس درجة حرارة البركة: - نعم - لا
وكم تبلغ درجة الحرارة:
٢. هل يوجد جهاز لقياس درجة عكارة مياه السباحة: - نعم - لا
وكم هو قياس معلم العكارة:
٣. هل يوجد قرص أسود مثبت على قاعدة بيضاء موضوع أسفل البركة لقياس درجة الصفاء والشفافية: - نعم - لا
٤. هل يوجد جهاز خاص لقياس فائض الكلورين لمياه السباحة: - نعم - لا
وكم تبلغ نسبة فائض الكلورين (R.Cl₂.PPM):
٥. هل يوجد جهاز لقياس درجة الحموضة: - نعم - لا
وكم تبلغ درجة الحموضة (PH):
٦. هل هناك تعاقد مع مختبر خاص لإجراء الفحص الميكروبيولوجي لمياه السباحة بمعدل مرتين شهرياً: - نعم - لا
٧. هل تندرج الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية ضمن محددات القاعدة الفنية: - نعم - لا
٨. هل يوجد سجل مخصص لتدوين الفحوصات التي تجري لمياه السباحة: - نعم - لا
ذكر عدد المرات المدونة على السجل:

• السلبات التي لوحظت أثناء الكشف:

- ١.
- ٢.
- ٣.
- ٤.
- ٥.
- ٦.
- ٧.
- ٨.
- ٩.

• فريق الكشف:

الاسم:
الوظيفة:
مركز العمل:
التوقيع:

الاسم:
الوظيفة:
مركز العمل:
التوقيع: